



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ВЦ ДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
вул.Котляревського, 3, м. Рівне, 33028, тел. 067 548-16-20
E-mail: rivneolc@ukr.net; rivneocdc@gmail.com; Web: <http://sesrivne.gov.ua>, код ЄДРПОУ 38503358



ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник випробувального центру
Олександр БЯЛКОВСЬКИЙ

Протокол випробувань
№492
«18» липня 2023 р.

Замовник:	ПрАТ «КДЗ»		
Адреса:	Львівська обл., м. Львів, вул. М. Гоголя, буд. 6/8		
Об'єкт випробувань	Цегла шамотна вогнетривка марки ША-1 за ГОСТ 390-96 «Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия», 3 зразки		
Дата виготовлення:	-		
Акт відбору	17.07.2023р.	Дата одержання	17.07.2023р.
Походження зразка:	Україна, ПрАТ «КДЗ» Львівська обл., м. Львів, вул. М. Гоголя, буд. 6/8. Адреса фактична: м. Покровськ, Донецька обл., вул. Шмидта, буд. №3		
Партія	600т, відправляється в межах України та за кордон		
Термін проведення випробування:	17.07.2023р.-18.07.2023р.		
Мета випробування	Визначити вміст питомої активності радіонуклідів відповідно до вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»		

775-777/2/331-БЕ

Умови проведення випробування: t 25°C, вологість 79%, атм. тиск 753 мм. рт. ст.

Умови проведення випробування: t 23 °C, вологість 79%, атм. тиск 753 мм. рт. ст.					
Назва показників, одиниці вимірювання	Нормативне значення (МДР)	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Зразок 775					
Ra-226 , Бк/кг	≤ 740	120	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Th-232, Бк/кг		153	МВИ 4/86	11%	Відповідає
K-40, Бк/кг		315	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Аеф., Бк/кг		380	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Зразок 776					
Ra-226 , Бк/кг	≤ 370	117	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Th-232, Бк/кг		135	МВИ 4/86	11%	Відповідає
K-40, Бк/кг		219	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Аеф., Бк/кг		339	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Зразок 777					
Ra-226 , Бк/кг	≤ 370	87	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Th-232, Бк/кг		144	МВИ 4/86	11%	Відповідає
K-40, Бк/кг		268	МВИ 4/86	11%	Відповідає
Аеф., Бк/кг		324	МВИ 4/86	11%	Відповідає

Результат відноситься до випробуваної проби.

Висновок за результатами випробувань: Досліджені зразки відповідають вимогам НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України». Зразки №776, №777 — I-клас Аеф ≤ 370 Бк/кг, дозволяється використання для всіх видів будівництва без обмежень; зразок 775 — II клас Аеф ≤ 740 Бк/кг, дозволяється використання для промислового будівництва.

Відхилення від методу випробувань відсутні


Результати випробування, виконані субпідрядником ---

Невизначеність вимірювання обраховується в разі запиту замовника.

Протокол не може бути відтворений без дозволу керівника лабораторії

Відповідальні виконавці:

Завідувач відділу епідеміологічного нагляду (спостереження)
та профілактики неінфекційних хвороб

 Наталія СЕДЛЯР